

Catre:
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la Anunt publicitate nr.58110/27.10.2016- Achizitie directa Chiller cu pompa de caldura -Politia Locala, str.A.Imbroane nr.54, Timisoara, livrare, montare, punere in functiune,

Solicitare:

“
a. Având în vedere punctul 10 din Specificații tehnice, ”Condiții de garanție și post garanție”, prin care solicitați o garanție minimă de 5 ani de la punerea în funcțiune a echipamentului, va rog să-mi precizați următoarele:

I. dacă garanția de 5 ani se referă la echipament sau la lucrările de montaj și punere în funcțiune?

II. în cazul în care garanția de 5 ani se referă la echipament, vă fac următoarele precizări:

1. în conformitate cu *H.G. nr.2139/30.11.2004, actualizată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe* echipamentul se încadrează la codul de clasificare 2.1.17.3.1. – aparate de climatizare, cu durata normală de funcționare între 4 ÷ 6 ani;
2. producătorii de echipamente de climă tip chiller acordă garanție de maxim 24 de luni, iar după această perioadă, beneficiarii urmează să încheie contracte de post garanție;
3. garanția stabilită de dumneavoastră depășește durata minimă de funcționare de 4 ani, ceea ce înseamnă că beneficiarul, după scurgerea acestui timp, poate să caseze echipamentul;
4. dacă ne raportăm la perioada maximă de funcționare de 6 ani, echipamentul, în sine, are o uzură de cca. 83% în al 5-lea an;

Drept urmare, în această situație, consider că garanția solicitată de 5 ani este o condiție artificială, impusă forțat, urmare a necunoașterii pieței de profil și, deci, o restricționare a accesului la procedură, fapt pentru care vă rog să rectificați perioada de garanție a echipamentului la maxim 2 ani, conform specificațiilor emise de către producătorii de echipamente tip chiller.

b. Referitor la punctul 9 - Lucrari necesare din partea furnizorului respectiv racordarea chillerului la instalatia existenta doresc clarificari cu privire la urmatoarele aspecte:

I. - nu exista o lista cu materiale necesare pentru efectuarea montajului

II. – exista pompa de recirculare pe circuitul hidraulic al chillerului ?

III. – se poate face oferta pe baza constatarilor si masuratorilor facute la fata locului ? “

Atasam alaturat raspunsul aferent din partea serviciului de specialitate.

Sef Serviciu,
CORINA RADU

Consilier,
LUCRETIA SCHIPOR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
BIROUL TEHNIC
Nr..2016- 478/31.10.2016

Catre,

Serviciul Achizitii Publice

Referitor la adresa d-voastra inregistrata cu nr .de mai sus va comunicam urmatoarele:

1. Garantia de 5 ani se refera la lucrarile de montaj si punere in functiune.
2. Exista pompa de recirculare pe circuitul hidraulic al chillerului. Se va realiza conexiunea pompei existente cu noul chiller.Conform adresei Politiei Locale pompa de recirculare este in buna stare de functionare.
3. In timpul programului de lucru al Directiei Politiei Locale(08.00-16.00)punem la dispozitia ofertantilor amplasamentul echipamentului,astfel incat sa se poata intocmi o oferta corecta
4. Nu exista o lista cu materialele necesare pentru efectuarea montarii chillerului deoarece consideram ca ofertantul,dupa verificare la fata locului,va vedea ca lucrarile de montaj pot intra in pretul de achzitie si montare a utilajului.

CONSILIER,

PASCU BURȚIC

SAP
Am primit
01. 11. 2016
f