



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
S.I.C.

AP2023-23;24/27.01.2023

CĂTRE BIROUL DE ACHIZIȚII PUBLICE,

AP2023-23/27.01.2023; AP2023-24/27.01.2023;

RASPUNS LA CLARIFICARI

Solicitare clarificari nr. AP2023-23/27.01.2023:
INTREBAREA

Conform anuntului postat de dumneavoastra in platforma **SEAP** cu numarul **ADV1340566**,va rugam sa ne transmiteti avand in vedere listele de cantitati aferente obiectivului anumite articole nu au cantitati iar planurile postate de dumneavoastra nu contine planse de executie pentru partea de instalatii sanitare si electrice,

1.A -Demolari art 10 -alte demolari -lipsa cantitate

Va rugam sa ne transmiteti care sunt cantitatile pentru Art 10 si daca exista alte demolari?

2.J- Instalatii sanitare/climatizare ,art 5 Realizare instalatii chicineta

Va rugam sa ne transmiteti listele de cantitati pentru Art 5 si planurile aferente pentru instalatii?

3. K Instalatii electrice art 1 Realizare instalatii electrice,art 2 Montare prize,lumini.

Va rugam sa ne transmieti listele de cantitati pentru instalatiile electrice/iluminat , plansele pentru instalatiile electrice/planse iluminat?

RASPUNS

- 1- Alte demolari se refera la lucrari ce nu pot fi prevazute inaintea inceperii lucrarilor. Se refara la lucrari ascunse (spargerii locale la pereti de caramida sau plansee de beton pentru acces la aracord conducta de canalizare, etc)
- 2- Se vor realiza instalatiile pentru apa calda, apa rece care vor alimenta chiuveta (30x60 cm) din zona chicinetei. Totodata se va realizat instalatia de evacuare a apei uzate. Puncetele de racord se vor satabili dupa etapa demolarilor.
- 3- Pentru realizarea ofertei se va studia plansa atasata

Solicitare clarificari nr. AP2023-24/27.01.2023:

INTREBAREA

Avand in vedere

- Volumul de neclaritati din documentatia pusa la dispozitie si anume, Obiectul Instalatii curenti tari si curenti slabi (plansa indescifrabila, liste de cantitati inexistente sau incomplete), instalatii sanitare/climatizare (liste de cantitati incomplete)
- Faptul ca mare parte din operatiunile propuse, sunt asimilate, lipsa incadrarilor in articole de deviz;

Va solicitam prelungirea termenului de depunere a documentatiei, pana la clarificarea aspectelor prezentate mai sus.

RASPUNS

Autoritatea contractanta a decis sa nu prelungeasca termenul deoarece in spatiul care face obiectul procedurii sunt prevazute evenimente in prima parte a anului 2023.

ŞEF SERVICIU,
SANDA GREBLĂ



CONSILIER S.I.C.,
BOGDAN POPESCU

