


Studiul de însorire a fost realizat pentru amplasament și vecinătățile aflate în imediata apropiere.

**CONCLUZIE:** Amplasarea obiectivului cu regim de înălțime S+P+4E, în poziția și volumetria propusă nu afectează însorirea clădirilor situate în vecinătate, respectându-se alin. 1 din Art. 3 al Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populație, și anume este asigurată durata minimă de însorire de 1 ½ ore la solstițiul de iarnă, atât a încăperilor de locuit din clădire, cât și din locuințele învecinate.

Coordonator R.U.R.:	urb. Carmen FALNIȚĂ	referat/ expertiza nr.	
 S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. str. Alexandru Macedonski, nr. 1 Timișoara Tel: 0744960048, E-mail: miron_suteu@yahoo.com	Beneficiar:	S.C. TIMCON S.A	
	Șef proiect:	P.U.Z - Dezvoltare zonă rezidențială - Locuințe colective și funcțiuni complementare	
Proiectat și desenat:	arh. Miron SUTEU arh. Raluca CIOCLU arh. Bianca PENCIU	Scara:	Amplasament: jud. Timiș, mun. Timișoara - CF nr. 444976
		Data:	Titlu planșă: <b>STUDIU DE ÎNSORIRE</b>
			Nr. proiect: 156/2022 Faza: P.U.Z Nr. planșă: U.06